



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302658897

认证委托人名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产者名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

LW42A100、LW42B100、LW42A63、LW42B63；Uimp:6kV;Ui:690V;LW42A100、LW42B100：
Ith: 100A;Ue: AC400V/690V;Ie: AC400V: AC-3:74A,AC-21B:100A,AC-23A:100A,AC690V：
AC-3:43A,AC-23A:52A;Icw:1.2kA/1s;Icm(峰值): 1.692kA;LW42A63、LW42B63：Ith: 63A;Ue：
AC400V/690V;Ie: AC400V: AC-3:60A,AC-21B:63A,AC-23A:63A,AC690V：
AC-3:35A,AC-23A:36A；Icw:0.756kA/1s;Icm(峰值): 1.066kA;使用类别: AC-3,AC-21B,AC-23A；极
数: 3P,3P+N(N极可开闭);外壳防护等级: IP65（船型头部）；配用的辅助触头 1NO1NC: Ith:
10A;AC-15: Ie/Ue: 6A/230V,4A/400V,2A/690V;DC-13: Ie/Ue: 1.1A/125V,0.55A/250V

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月17日 有效期至：2029年07月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

