



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305640244

认证委托人名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产者名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

生产企业名称及地址

上海天逸电器有限公司
上海市松江区车墩镇北闵路 101 号第二、三幢

产品名称和系列、型号、规格

限位开关

X42; Ui:690V; Uimp:6kV; Ith:10A; A600 (AC-15: 230V/4A;480V/2.5A;690V/1A;120V/6A;240V/3A;380V/1.9A; 480V/1.5A;500V/1.4A;600V/1.2A); N600 (DC-13:125V/2.2A;250V/1.1A;400V/0.63A;500V/0.55A;600V/0.4A) Q300 (125V/0.55A;250V/0.27A); 外壳防护等级: IP65/IP67; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年06月07日 有效期至:2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305640244

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释(Explanation of model/ type):

X 42 □-□ □ / □-□ □
1 2 3 4 5 6 7 8

- 1、限位开关
- 2、设计序号
- 3、类别代号：A 系列
- 4、开关系统代号：“H”表示缓动式
“S”表示速动式
- 5、常闭、常开触电数：11（一常开一常闭）
20（二常开）
02（二常闭）
10（一常开）
01（一常闭）
- 6、操动机构特征代号：见表 1
- 7、防护等级代号：“空白”表示 IP65
“7”表示 IP67
- 8、客户编号（编号与产品结构无关）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司